

Moduł bateryjny Battery Pack rack dla UPS 6/10kVA Online 20 akumulatorów 12V/9Ah

Cena brutto	**4 018,99 zł**
Cena netto	**3 267,47 zł**
Numer katalogowy	**CKARAZS00000010**
Kod producenta	**B/2009/T/DF**
Kod EAN	**5901969445442**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Rodzaj (akumulatory UPS)	**Moduł bateryjny**
Napięcie	**12**
Liczba akumulatorów	**20**
Klasa szczelności	**IP20**
Waga	**63**
Wymiary	**604 x 251 x 505 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Moduł bateryjny Battery Pack rack dla UPS 6/10kVA Online 20 akumulatorów 12V/9Ah

Armac B/2009/T/DF to zewnętrzny moduł bateryjny w obudowie Tower, przeznaczony do współpracy z kompatybilnymi zasilaczami awaryjnymi UPS. Jego zadaniem jest zwiększenie dostępnej pojemności baterii oraz wydłużenie czasu podtrzymania urządzeń podłączonych do systemu zasilania awaryjnego.

Wewnątrz modułu znajduje się 20 akumulatorów kwasowo-ołowiowych VRLA AGM, które zapewniają dodatkowy zapas energii dla urządzeń wymagających nieprzerwanej pracy również podczas dłuższych przerw w dostawie prądu.

Battery pack dla zasilaczy UPS w obudowie Tower
Wolnostojąca konstrukcja
B/2009/T/DF został zaprojektowany z myślą o instalacjach, w których zasilacz UPS oraz moduł bateryjny pracują poza szafą Rack. Urządzenie może być ustawione w serwerowni, pomieszczeniu technicznym, biurze lub innym miejscu wymagającym zabezpieczenia infrastruktury przed skutkami problemów z zasilaniem.

Obudowa Tower pozwala umieścić moduł bezpośrednio obok kompatybilnego zasilacza UPS. Zastosowane kółka ułatwiają jego przemieszczanie i ustawianie, co ma szczególne znaczenie ze względu na wagę urządzenia wynoszącą 63 kg.

20 akumulatorów w technologii VRLA AGM
Zastosowane w module akumulatory VRLA AGM są przeznaczone do pracy w systemach zasilania awaryjnego. Ich zamknięta konstrukcja sprawia, że rozwiązanie dobrze sprawdza się w instalacjach biurowych, serwerowych i technicznych.

Zestaw 20 akumulatorów zwiększa zapas energii dostępny dla kompatybilnego UPS-a. W praktyce oznacza to więcej czasu na kontynuowanie pracy, zapisanie danych, przeprowadzenie procedur bezpieczeństwa lub kontrolowane wyłączenie chronionych

urządzeń.

Rozbudowa zasilania awaryjnego zgodnie z potrzebami
Moduł B/2009/T/DF pozwala zwiększyć możliwości istniejącego systemu UPS bez konieczności wymiany jego podstawowej jednostki. Jest to szczególnie korzystne w instalacjach, w których liczba chronionych urządzeń stopniowo rośnie lub wymagany czas podtrzymania okazuje się dłuższy niż pierwotnie zakładano.

Battery pack należy stosować wyłącznie z kompatybilnym zasilaczem UPS o takim samym łącznym napięciu baterii. Zachowanie zgodności napięcia jest podstawowym warunkiem prawidłowej i bezpiecznej pracy całego zestawu.

Złącza Anderson do połączenia z UPS-em
Armac B/2009/T/DF został wyposażony w złącza Anderson, umożliwiające połączenie modułu z kompatybilnym zasilaczem awaryjnym UPS. Złącza tego typu są przeznaczone do zastosowań wymagających pewnego i stabilnego przesyłania energii pomiędzy elementami systemu bateryjnego.

Przed instalacją należy zweryfikować kompatybilność UPS-a, parametry baterii oraz zastosowanych przewodów. Podłączenie powinno zostać wykonane zgodnie z instrukcją producenta i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi przy instalacji urządzeń zasilania awaryjnego.

Gdzie sprawdzi się moduł B/2009/T/DF?
Battery pack Tower może być wykorzystywany do zwiększenia czasu podtrzymania m.in.:

- Serwerów i systemów NAS,
- Komputerów oraz stacji roboczych,
- Urządzeń sieciowych i telekomunikacyjnych,
- Systemów sprzedażowych i infrastruktury biurowej,
- Rejestratorów monitoringu,
- Systemów automatyki,
- Systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń.

Więcej energii, więcej czasu na bezpieczną reakcję
Armac B/2009/T/DF rozszerza możliwości kompatybilnego zasilacza UPS, zapewniając dodatkową rezerwę energii dla najważniejszych urządzeń. Zestaw 20 akumulatorów VRLA AGM, obudowa Tower oraz złącza Anderson tworzą rozwiązanie przeznaczone do instalacji, w których niezawodność i długi czas podtrzymania mają kluczowe znaczenie.

To praktyczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa danych, ograniczenie ryzyka przestojów oraz lepsze przygotowanie infrastruktury na nieprzewidziane problemy z zasilaniem.